

Von: Niederhauser Christoph, WEU-AUE-IMM-BEWI christoph.niederhauser1@be.ch
Betreff: AW: Waldhaus Kaminanlage
Datum: 24. Januar 2023 um 17:00
An: Schudel - sim architekten schudel@sim-architekten.ch



Guten Tag Herr Schudel

Ja, ein Ausnahmegesuch ist meines Wissens weiterhin notwendig, weil die Kaminmündung den höchsten Gebäudeteil nicht überragt. Aber diese vorgeschlagene Variante ist aus lufthygienischer Sicht eine gute Lösung, das Dachflächenfenster könnte so mit Öffnungsmöglichkeit belassen werden.

Freundliche Grüsse

Christoph Niederhauser, Technischer Inspektor
[+41 31 633 58 08](tel:+41316335808) (direkt), christoph.niederhauser1@be.ch

Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion des Kantons Bern, Amt für Umwelt und Energie,
Immissionsschutz
Laupenstrasse 22, 3008 Bern
[+41 31 633 57 80](tel:+41316335780) (Zentrale), www.be.ch/aeu

Aktuelle Informationen zur Energieversorgung im Kanton Bern: www.be.ch/energiemangel

Von: Schudel - sim architekten <schudel@sim-architekten.ch>

Gesendet: Dienstag, 24. Januar 2023 16:49

An: Niederhauser Christoph, WEU-AUE-IMM-BEWI <christoph.niederhauser1@be.ch>

Betreff: Re: Waldhaus Kaminanlage

Externe E-Mail. Vorsicht mit Links und Anhängen.
Courriel venant de l'extérieur. Prudence avec les liens et les documents qu'il contient.

Guten Tag Herr Niederhauser,

besten Dank für Ihre prompte und detaillierte Rückmeldung.

Nach technischer Rücksprache ist die Kaminführung neben der bestehenden Kaminanlage lösbar (länge).

Aus ästhetischer Sicht finde ich die Variante V2 vertretbar bei einer Ausführung in Kupfer.

Ich habe das Kamin wie von ihnen angegeben bis OK des bestehenden Kamins heraufgezogen (siehe Pläne als PDF).

Die Dachflächenfenster können somit bestehen bleiben, wenn ich sie richtig verstanden habe)OK Kamin ca. 1.3m oberhalb vom Dachflächenfenster)

Braucht es so noch eine Ausnahmegewilligung?

Das Kaminende liegt somit 50cm über dem Grat (First).

Besten Dank für Ihre nochmalige Prüfung und Rückmeldung zum First (Grat),
respektive der Notwendigkeit eines Ausnahmegesuches